Tägliche Qualitätskontrolle des Bohrloch-Messplatzes
hier Nulleffekt / Energiefenster

Gerätename:	ISOMED 200	FNR.:	0815	Festlegung Bezugswerte:	10.11.2015	
Bezugswerte (BW) - Nulleffekt (NE)			Reaktionsschwelle (RS): BW (Nulleffekt) ± 20 %			
Cs-137:	17 cpm		13,6 cpm (min)		20,4 cpm (max)	
Tc-99m:	13 cpm		10,4 cpm (min)		15,6 cpm (max)	
Bezugswert (BW) - Energiefenster			Reaktionsschwelle (RS) BW (Energiefenster) ± 5 %			
Cs-137:	662,0 keV		628,9 kev (min)		695,1 keV (max)	
Tc-99m:	140,0 keV		133,0 kev (min)		147,0 keV (max)	

Datum	NE (Cs-137) [cpm]	NE (Tc-99m) [cpm]	Energiefenster Cs-137 [keV]	Energiefenster Tc-99m [keV]	Bemerkung	Unterschrift
02.01.2017	13,8	12,7	661	140		